

Wir lassen Sie nicht im Regen stehn – und auch nicht im Büro verbrennen

Der Brand in der Cafeteria der
Ulmenstraße 69 am 17.06. 2013

Manuela Meyerfeldt

Personalrat für die wissenschaftlich Beschäftigten

Der Feueralarm – Ursachen und Probleme

- Ursache waren Elektroarbeiten in der Cafeteria, die zu einem Schwelbrand geführt haben.
- Alarmierung der Feuerwehr durch den Hausmeister (Herr Glitz)
- Probleme der Alarmauslösung im Haus 1 (Telefonischer Alarm, Brandschutztüren, Sammelplatz...);

Reaktion des Personalrats

- Konfrontation der Unileitung mit den aufgetretenen Problemen
- Forderung von Maßnahmen (Brandschutzhelfer, organisierter Ablauf des Alarms, Akustisches Signal...)
- Informationsbedarf der Unimitarbeiter über notwendige Maßnahmen durch die Unileitung.

Stellungnahme des Dezernats Technik, Bau, Liegenschaften

- Anrufweiterleitung zur Feuerwehr;
- Gestörte Alarmweiterleitung (Brandschutzbeauftragte);
- Alarmierung im Gebäude (Kosten);
- Funktion der Brandschutztüren;
- Freigabe des Gebäudes zur Nutzung